



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA  
I ENERGETIKE  
10000 Zagreb, Radnička cesta 80  
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 135

REPUBLIKA HRVATSKA  
517 - MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA  
I ENERGETIKE

Primljeno:	07-03-2113		
Klasifikacijska oznaka:	351-02	19-08	01
Uredžbeni broj:	517-19-6		
Organ. jed.	Prilog	Vrijednost	
24-2			

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i  
održivo gospodarenje otpadom  
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I 351-02/18-45/10  
URBROJ: 517-03-1-3-1-19-7  
Zagreb, 21. veljače 2019.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 110. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine”, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), a u vezi članka 35. stavka 3. i članka 22. Uredbe o okolišnoj dozvoli („Narodne novine“, broj 8/14 i 5/18), po zahtjevu operatera, HEP – Proizvodnja d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb, u postupku izmjene i dopune uvjeta rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeće postrojenje TE Rijeka u Kostreni, Šetalište Kostrenskih pomoraca 80, donosi

### RJEŠENJE O IZMJENI I DOPUNI UVJETA OKOLIŠNE DOZVOLE

**I. Uvjeti iz izreke II. rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeće postrojenje TE Rijeka u Kostreni, KLASA: UP/I 351-03/12-02/70, URBROJ: 517-06-2-2-1-15-47 od 24. kolovoza 2015. godine mijenjaju se u točki II. izreke ovog rješenja kako slijedi:**

**II.1. U Knjizi uvjeta, točka 2. GRANIČNE VRIJEDNOSTI EMISIJE, 2.1.1. Granične vrijednosti emisija onečišćujućih tvari u zrak bloka 800 MW<sub>t</sub> (ispust Z1) su slijedeće: Tablica 7: GVE bloka 320 MW<sub>e</sub> ukida se i istovremeno se rješava:**

2.1.1. Granične vrijednosti emisija onečišćujućih tvari u zrak bloka 320 MW<sub>e</sub>, toplinske snage goriva 800 MW<sub>tg</sub> na glavnom dimnjaku - ispust Z1 su slijedeće:

Tablica 7: GVE bloka 320 MW<sub>e</sub> :

TE Rijeka	Gorivo i toplinska snaga bloka	Emisije u zrak	GVE (mg/m <sup>3</sup> )
		polutant	od 1.1.2016. do 31.12.2023. s odobrenjem izuzeća
Glavni dimnjak bloka 320	Loživo ulje 800 MW <sub>tg</sub>	CO	50
		SO <sub>2</sub>	400
		NO <sub>x</sub>	400

dopuni okolišne dozvole upućen je na uvid javnosti u trajanju od 30 dana. Na nacrt rješenja nije bilo primjedbi.

Točka I. i II. izreke temelji se na odredbama članka 97. stavka 1. i članka 110. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka III. i IV. izreke rješenja temelji se na odredbama članka 18. stavka 2. Uredbe o okolišnoj dozvoli.

#### **UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Rijeci, Erazma Barčića 3, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na ovo rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u iznosu propisanom Zakonom o upravnim pristojbama („Narodne novine“ br. 115/16).



Dostaviti:

1. **HEP proizvodnja d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb**
2. Očevidnik okolišnih dozvola, ovdje
3. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za inspekcijske poslove, ovdje
4. Pismohrana u spisu predmeta, ovdje